

2026년 5월 수도꼭지(일반관) 수질검사 성적서

| 번호 | 채수일자     | 채수장소 | 수온                       | 잔류염소   | pH      | 탁도     | 맛    | 냄새 | 일반세균     | 총대장균군    | 대장균      | 적부  | 비고 |     |
|----|----------|------|--------------------------|--------|---------|--------|------|----|----------|----------|----------|-----|----|-----|
|    |          |      | (°C)                     | (mg/L) |         | (NTU)  |      |    | (CFU/ml) | (/100ml) | (/100ml) |     |    |     |
| 기준 |          |      | -                        | 4.0 이하 | 5.8~8.5 | 0.5 이하 | 무미   | 무취 | 100 이하   | 불검출      | 불검출      |     |    |     |
| 1  | 20260530 | 문산   | 선유리 738-204호 ㈜인스타        | 24.0   | 0.61    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 2  | 20260530 | 문산   | 선유리 1373-12번지 케이티솔루션㈜    | 23.5   | 0.60    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 3  | 20260530 | 문산   | 휴먼빌 사랑나무 어린이집            | 23.0   | 0.58    | 7.3    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 4  | 20260530 | 문산   | 당동리 169-9 세성아파트 상가       | 23.1   | 0.59    | 7.3    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 5  | 20260527 | 문산   | 당동주공1단지 아파트              | 23.9   | 0.57    | 7.4    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 6  | 20260530 | 문산   | 당동리 808 홈플러스             | 23.5   | 0.32    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 7  | 20260506 | 탄현   | 필승로506 로드빌상가             | 20.1   | 0.40    | 7.3    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 8  | 20260506 | 탄현   | 법원로 1581-1(약산로 76) Y헤어   | 19.8   | 0.43    | 7.4    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 9  | 20260506 | 월동   | 동일로 983 월동농협             | 20.1   | 0.56    | 7.3    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 10 | 20260506 | 월동   | 덕은리 1284 디엘이엘씨디프라자       | 21.0   | 0.53    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 11 | 20260507 | 파주   | 솔이홀로 295 파주읍사무소          | 21.3   | 0.59    | 7.3    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 12 | 20260507 | 파주   | 파주읍 연풍4리 282-11 삼성사      | 21.0   | 0.61    | 7.3    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 13 | 20260526 | 법원   | 법원을 사임당로 845 법원리우체국      | 22.5   | 0.57    | 7.3    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 14 | 20260526 | 법원   | 법원리 681-6 이마트            | 22.1   | 0.55    | 7.3    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 15 | 20260526 | 광탄   | 신산리 683동신라메리아파트 상가       | 21.0   | 0.48    | 7.3    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 16 | 20260526 | 광탄   | 기산로 9 영장보건소              | 20.2   | 0.45    | 7.3    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 17 | 20260526 | 광탄   | 발랑리 289-3 CU             | 20.6   | 0.33    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 18 | 20260514 | 파평   | 장파리 374-13 마을회관          | 20.3   | 0.60    | 7.3    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 19 | 20260514 | 파평   | 금파리533 ㈜태림에프엘            | 20.9   | 0.58    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 20 | 20260514 | 적성   | 적성면 청송로 1063 CU 적성제일점    | 20.5   | 0.41    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 21 | 20260514 | 적성   | 마지리 50-3 적성하나로마트         | 20.6   | 0.42    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 22 | 20260514 | 적성   | 어삼로 30-1 로드카페            | 20.3   | 0.39    | 7.4    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 23 | 20260528 | 금촌   | 아동동 베리고개길 46-10          | 21.3   | 0.55    | 7.6    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 24 | 20260528 | 금촌   | 아동동 91-6(통일로 554) 농업기술센터 | 22.3   | 0.51    | 7.5    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 25 | 20260528 | 금촌   | 아동동 283-10 팝스프링@         | 22.0   | 0.59    | 7.4    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 26 | 20260528 | 금촌   | 새꽃로 175 삼성디지털프라자         | 21.9   | 0.54    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 27 | 20260528 | 금촌   | 금촌동 56-2 축협              | 22.4   | 0.68    | 7.5    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 28 | 20260528 | 금촌   | 금촌동 949-1 현대미소래산부인과      | 22.8   | 0.61    | 7.4    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 29 | 20260528 | 금촌   | 금촌동 959-2 FT마트(금촌점)      | 24.7   | 0.53    | 7.4    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 30 | 20260528 | 금촌   | 금촌동 984 새꽃마을 3단지         | 23.8   | 0.60    | 7.6    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 31 | 20260528 | 금촌   | 금촌동 서원마을 7단지             | 23.6   | 0.56    | 7.7    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 32 | 20260528 | 금촌   | 금능동 435-5 미락삼계탕          | 23.4   | 0.55    | 7.5    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 33 | 20260528 | 금촌   | 금촌동 중앙로 211 금촌다목적 체육관    | 23.6   | 0.58    | 7.6    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 34 | 20260528 | 금촌   | 검산동 130-8 성원@상가          | 23.0   | 0.59    | 7.6    | 0.09 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 35 | 20260528 | 금촌   | 금촌동 1015 대방아파트 2차        | 23.5   | 0.67    | 7.6    | 0.08 | 없음 | 없음       | 0        | 불검출      | 불검출 | 적합 | 저수조 |

|    |          |    |                            |      |      |     |      |    |    |   |     |     |    |     |
|----|----------|----|----------------------------|------|------|-----|------|----|----|---|-----|-----|----|-----|
| 36 | 20260513 | 조리 | 대원리 992-1 한라아파트            | 21.0 | 0.61 | 7.6 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 37 | 20260513 | 조리 | 대원리 218 동문그린씨티A            | 20.8 | 0.59 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 38 | 20260513 | 조리 | 봉일천 13-15 토파즈A             | 20.6 | 0.31 | 7.4 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 39 | 20260513 | 조리 | 내산길 29 조리도서관               | 21.6 | 0.34 | 7.5 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 40 | 20260513 | 조리 | 통일로480 등원2리마을회관            | 22.6 | 0.60 | 7.5 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 41 | 20260519 | 교하 | 당하동195-5 교하이마트(파주점)        | 21.3 | 0.58 | 7.5 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 42 | 20260519 | 교하 | 교하로 1423 자유교회              | 22.0 | 0.61 | 7.5 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 43 | 20260519 | 교하 | 오도동 15-8 일풍수타손짜장           | 21.5 | 0.64 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 44 | 20260519 | 교하 | 연다산길 76 보람FS               | 22.1 | 0.66 | 7.4 | 0.10 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 45 | 20260519 | 교하 | 청암로 17번길17 운정홈플러스          | 23.0 | 0.59 | 7.4 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 46 | 20260519 | 교하 | 심학산로 423번길 대진식자재마트         | 21.3 | 0.70 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 47 | 20260519 | 교하 | 미레로535 해솔마을 3단지            | 22.4 | 0.67 | 7.5 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 48 | 20260519 | 교하 | 와석순환로 307 산내마을 11단지        | 21.6 | 0.66 | 7.6 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 49 | 20260511 | 교하 | 미레로 602번길 57 가람프라자         | 20.6 | 0.68 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 50 | 20260511 | 교하 | 와동동240 동문1차아파트(가람마을3단지)    | 21.6 | 0.69 | 7.5 | 0.07 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 51 | 20260511 | 교하 | 가람로 116번길 가람마을5단지          | 21.5 | 0.71 | 7.4 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 52 | 20260511 | 교하 | 가람로 150번길 41-34 운정스포츠허브    | 21.8 | 0.70 | 7.4 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 53 | 20260512 | 교하 | 야당동295-4 운정역               | 22.3 | 0.67 | 7.5 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 54 | 20260512 | 교하 | 야당동 4번지 신고하농협(지산지점)        | 21.8 | 0.64 | 7.4 | 0.07 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 55 | 20260512 | 교하 | 운정로 102 상지석4리마을회관          | 21.6 | 0.66 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 56 | 20260512 | 교하 | 하우길 3길 77 운정4동출장민원실        | 20.0 | 0.66 | 7.4 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 57 | 20260512 | 교하 | 야당동 836외 11필지 야당역          | 20.3 | 0.67 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 58 | 20260512 | 교하 | 한빛로 11 자유로아이파크 관리사무소       | 20.4 | 0.68 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 59 | 20260512 | 교하 | 동패동 1800 운정다목적체육관          | 20.2 | 0.66 | 7.6 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 60 | 20260523 | 교하 | 동패동 211-37(동패로 115) 벽산할인마트 | 20.4 | 0.70 | 7.7 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 61 | 20260523 | 교하 | 한울로 84 한울마을5단지             | 21.8 | 0.67 | 7.6 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 62 | 20260523 | 교하 | 동패동284 동명빌딩                | 22.3 | 0.68 | 7.7 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 63 | 20260523 | 교하 | 책향기로423 지하1층 농협하나로마트       | 21.6 | 0.59 | 7.7 | 0.10 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 64 | 20260523 | 교하 | 해울1길 20 우미프라자              | 21.8 | 0.51 | 7.5 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 65 | 20260523 | 교하 | 동패동1692 교하도서관              | 22.0 | 0.43 | 7.4 | 0.10 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 66 | 20260523 | 교하 | 문발동547 노을빛마을주공2단지          | 22.6 | 0.62 | 7.4 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 67 | 20260523 | 교하 | 파주로 41 문발셀프주유소             | 22.7 | 0.55 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 68 | 20260523 | 교하 | 문발로 302 롯데프리미엄아울렛          | 22.9 | 0.63 | 7.5 | 0.08 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 저수조 |
| 69 | 20260523 | 교하 | 문발로140-201호 점프존상가          | 23.1 | 0.60 | 7.5 | 0.10 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |
| 70 | 20260523 | 교하 | 산남로 107번길 9 이마트24          | 23.4 | 0.59 | 7.5 | 0.09 | 없음 | 없음 | 0 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 직수  |