

2026년 9월 수도꼭지(노후관) 수질검사 성적서

| 번 호 | 채수일자     | 채수장소 |              |         | 일반세균<br>(CFU/ml) | 총대장균군<br>(/100ml) | 대장균<br>(/100ml) | 암모니아성<br>질소 | 잔류염소<br>(mg/L) | 수온   | 냄새 | 맛  | 구리   | pH      | 아연     | 염소<br>이온 | 철      | 망간      | 탁도<br>(NTU) | 적 부 |
|-----|----------|------|--------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|------|----|----|------|---------|--------|----------|--------|---------|-------------|-----|
|     |          | 기 준  |              |         | 100 이하           | 불검출               | 불검출             | 0.5 이하      | 4.0 이하         | ℃    | 무취 | 무미 | 1 이하 | 5.8~8.5 | 3.0 이하 | 250 이하   | 0.3 이하 | 0.05 이하 | 0.5 이하      |     |
| 1   | 20260909 | 파주읍  | 파주읍 파주5리 426 | 부흥루     | 0                | 불검출               | 불검출             | 0           | 0.80           | 26.4 | 없음 | 없음 | 불검출  | 7.2     | 0.008  | 34.9     | 불검출    | 불검출     | 0.09        | 적합  |
| 2   | 20260909 | 법원읍  | 법원읍 법원로 15   | 법원하나로마트 | 0                | 불검출               | 불검출             | 0           | 0.62           | 26.2 | 없음 | 없음 | 불검출  | 7.2     | 0.007  | 36.2     | 불검출    | 불검출     | 0.08        | 적합  |
| 3   | 20260909 | 문산읍  | 문산읍 문향로30    | 문향로30   | 0                | 불검출               | 불검출             | 0           | 0.72           | 26.3 | 없음 | 없음 | 불검출  | 7.2     | 0.007  | 35.0     | 불검출    | 불검출     | 0.08        | 적합  |