

2026년 8월 수도꼭지(노후관) 수질검사 성적서

번 호	채수일자	채수장소			일반세균 (CFU/ml)	총대장균군 (/100ml)	대장균 (/100ml)	암모니아성 질소	잔류염소 (mg/L)	수온	냄새	맛	구리	pH	아연	염소 이온	철	망간	탁도 (NTU)	적 부
		기 준			100 이하	불검출	불검출	0.5 이하	4.0 이하	℃	무취	무미	1 이하	5.8~8.5	3.0 이하	250 이하	0.3 이하	0.05 이하	0.5 이하	
1	20260804	파주읍	파주읍 파주5리 426	부흥루	0	불검출	불검출	0	0.70	28.5	없음	없음	불검출	7.1	0.008	18.6	불검출	불검출	0.10	적합
2	20260804	법원읍	법원읍 법원로 15	법원하나로 마트	0	불검출	불검출	0	0.67	26.9	없음	없음	불검출	7.2	0.006	19.1	불검출	불검출	0.09	적합
3	20260804	문산읍	문산읍 문향로30	문향로30	0	불검출	불검출	0	0.67	28.3	없음	없음	불검출	7.1	0.008	18.6	불검출	불검출	0.15	적합